

年 月 日

南相馬市長

申請者

住所

氏名

電話番号

屋根耐風改修事業補助金交付申請書

南相馬市屋根耐風改修事業補助金交付要綱第6条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

1 事業計画

(1) 建築物の概要

ア 所在地

イ 構造規模

・構造 造 ・地上 階 ・地下 階 ・屋根面積 m<sup>2</sup>

ウ り災証明書の有無 ・有り(り災判定内容: ) ・無し

(2) 改修種別 全面改修

(3) 事業期間 年 月 日 ~ 年 月 日

(4) 対象工事に係る経費(次のア・イのいずれか低い額) 円

ア 見積金額 円

イ 限度額 円

24,000円×屋根面積 m<sup>2</sup>= 円又は2,400,000円の  
いずれか低い額

(5) 加算金 円

1,000円×屋根面積 m<sup>2</sup>= 円又は100,000円の  
いずれか低い額

2 補助金交付申請額

×  $\frac{23}{100}$  + = 円

瓦葺屋根現状調査結果報告書

年 月 日

南相馬市長 様

瓦工事（予定）業者

住 所

氏 名

南相馬市屋根耐風改修事業実施要綱第 6 条第 1 項第 3 号の規定により補助事業申請者の建築物を調査した結果、令和 2 年国土交通省告示 1435 号により改正された昭和 46 年建設省告示第 109 号の規定への適合については下記のとおりでしたので報告します。

記

(1) 建築物の概要

補助事業申請者氏名

申請建築物所在地

屋根の規模

・全体屋根面積  $m^2$

(2) 既存屋根瓦の現状

※以下全て適合していなければ告示基準を満たさない判定となります。

以下のア～ウまでの適合・不適合どちらかの□へチェック (☑) をして下さい。

ア 棟部の全ての瓦がねじで緊結してある。

適合  不適合

イ 軒・けらば部分の全ての瓦が 3 本のくぎ又はねじで緊結してある。

適合  不適合

ウ 平部の全ての瓦がくぎ又はねじで緊結してある。

適合  不適合

(3) 調査結果

既存屋根瓦の現状のとおり本建築物は告示基準を満たしておりません。