【　第1配水池　】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		0.85										
12	フッ素及びその化合物	年1回	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下												
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下												
15	1，4ージオキサン		0.05mg/L以下												
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下												
20	ベンゼン		0.01mg/L以下												
21	塩素酸	年4回	0.6mg/L以下		0.07										
22	クロロ酢酸		0.02mg/L以下		0.002未満										
23	クロロホルム		0.06mg/L以下		0.001未満										
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下		0.001										
26	臭素酸		0.01mg/L以下		0.001未満										
27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.001										
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.001未満										
30	ブロモホルム		0.09mg/L以下		0.001未満										
31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下		0.03										
34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		0.04										
35	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	年4回	0.05mg/L以下		0.002										
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	8.1	7.7	7.6									
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下		37										
40	蒸発残留物		500mg/L以下		124										
41	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下												
43	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下												
45	フェノール類		0.005mg/L以下												
46	有機物(TOC)	毎月	3mg/L以下	0.305	0.263	0.398									
47	pH値		5.8～8.6	6.8	6.6	6.7									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度		5度以下	0.7	0.5未満	0.5未満									
51	濁度		2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満									
	水温(℃)			14.5	13.6	15.5									
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.60									

【　第2配水池　】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		3.10										
12	フッ素及びその化合物	年1回	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下												
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下												
15	1，4ージオキサン		0.05mg/L以下												
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下												
20	ベンゼン		0.01mg/L以下												
21	塩素酸	年4回	0.6mg/L以下		0.06未満										
22	クロロ酢酸		0.02mg/L以下		0.002未満										
23	クロロホルム		0.06mg/L以下		0.001未満										
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下		0.001未満										
26	臭素酸		0.01mg/L以下		0.001未満										
27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.001未満										
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.001未満										
30	ブロモホルム		0.09mg/L以下		0.001未満										
31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下		0.01未満										
34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		0.03未満										
35	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	年4回	0.05mg/L以下		0.001未満										
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	6.7	7.3	7.6									
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下		38										
40	蒸発残留物		500mg/L以下		90										
41	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下												
43	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下												
45	フェノール類		0.005mg/L以下												
46	有機物(TOC)	毎月	3mg/L以下	0.371	0.329	0.392									
47	pH値		5.8～8.6	6.4	6.3	6.4									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
51	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	水温(℃)			14.5	13.5	14.5									
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.50									

【　大町給水栓（しらゆり公園）　】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下		0.002										
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		2.12										
12	フッ素及びその化合物	年1回	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下												
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下												
15	1，4ージオキサン		0.05mg/L以下												
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下												
20	ベンゼン		0.01mg/L以下												
21	塩素酸	年4回	0.6mg/L以下		0.06未満										
22	クロロ酢酸		0.02mg/L以下		0.002未満										
23	クロロホルム		0.06mg/L以下		0.001未満										
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下		0.001										
26	臭素酸		0.01mg/L以下		0.001未満										
27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.001										
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.001未満										
30	ブロモホルム		0.09mg/L以下		0.001未満										
31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下		0.01未満										
34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		0.03未満										
35	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	年4回	0.05mg/L以下		0.001未満										
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	8.6	7.5	7.6									
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下		38										
40	蒸発残留物		500mg/L以下		97										
41	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下												
43	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下												
45	フェノール類		0.005mg/L以下												
46	有機物（TOC）	毎月	3mg/L以下	0.314	0.291	0.397									
47	pH値		5.8～8.6	6.6	6.5	6.5									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
51	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	水温(℃)			17.0	16.5	18.5									
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.30	0.40	0.50									

【 上渋佐給水栓（桜井古墳公園） 】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下		0.001										
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		1.19										
12	フッ素及びその化合物	年1回	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下												
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下												
15	1，4ージオキサン		0.05mg/L以下												
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下												
20	ベンゼン		0.01mg/L以下												
21	塩素酸	年4回	0.6mg/L以下		0.06										
22	クロロ酢酸		0.02mg/L以下		0.002未満										
23	クロロホルム		0.06mg/L以下		0.001未満										
24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下		0.002										
26	臭素酸		0.01mg/L以下		0.001未満										
27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.003										
28	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.001										
30	ブロモホルム		0.09mg/L以下		0.001未満										
31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下		0.01										
34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		0.03未満										
35	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	年4回	0.05mg/L以下		0.001未満										
38	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	7.8	7.7	7.7									
39	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下		37										
40	蒸発残留物		500mg/L以下		105										
41	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下												
43	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下												
45	フェノール類		0.005mg/L以下												
46	有機物（TOC）	毎月	3mg/L以下	0.330	0.288	0.400									
47	pH値		5.8～8.6	6.7	6.6	6.6									
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
51	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	水温(℃)			10.0	16.0	18.0									
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.40									