【 大谷配水池 】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		0.61										
12	フッ素及びその化合物	年1回	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下												
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下												
15	1，4－ジオキサン		0.05mg/L以下												
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005mg/L以下												
21	ベンゼン		0.01mg/L以下												
22	塩素酸	年4回	0.6mg/L以下		0.06未満										
23	クロロ酢酸		0.02mg/L以下		0.002未満										
24	クロロホルム		0.06mg/L以下		0.006										
25	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.006										
26	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下		0.002										
27	臭素酸		0.01mg/L以下		0.001未満										
28	総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.012										
29	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.004										
30	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.004										
31	ブロモホルム		0.09mg/L以下		0.001未満										
32	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下		0.01										
35	鉄及びその化合物	年1回	0.3mg/L以下												
36	銅及びその化合物		1mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下												
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	7.7	8.1										
40	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下		29										
41	蒸発残留物		500mg/L以下		79										
42	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下												
43	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下												
44	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下												
46	フェノール類		0.005mg/L以下												
47	有機物（TOC）	毎月	3mg/L以下	0.485	0.560										
48	pH値		5.8～8.6	6.8	6.8										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度		5度以下	0.5未満	0.8										
52	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満										
	水温(℃)			12.5	15.5										
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.5	0.5										

【　北泉給水栓（北泉海浜公園）　】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		0.61										
12	フッ素及びその化合物	年1回	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下												
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下												
15	1，4－ジオキサン		0.05mg/L以下												
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005mg/L以下												
21	ベンゼン		0.01mg/L以下												
22	塩素酸	年4回	0.6mg/L以下		0.06未満										
23	クロロ酢酸		0.02mg/L以下		0.002未満										
24	クロロホルム		0.06mg/L以下		0.008										
25	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下		0.002										
27	臭素酸		0.01mg/L以下		0.001未満										
28	総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.016										
29	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.007										
30	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.006										
31	ブロモホルム		0.09mg/L以下		0.001未満										
32	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下		0.01未満										
35	鉄及びその化合物	年1回	0.3mg/L以下												
36	銅及びその化合物		1mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下												
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	7.7	8.2										
40	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下		30										
41	蒸発残留物		500mg/L以下		76										
42	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下												
43	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下												
44	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下												
46	フェノール類		0.005mg/L以下												
47	有機物（TOC）	毎月	3mg/L以下	0.499	0.489										
48	pH値		5.8～8.6	6.8	6.8										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度		5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満										
	水温(℃)			14.5	17.5										
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.3	0.3										

【　本陣前給水栓（ひばり生涯学習ｾﾝﾀｰ）　】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		0.61										
12	フッ素及びその化合物	年1回	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下												
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下												
15	1，4－ジオキサン		0.05mg/L以下												
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005mg/L以下												
21	ベンゼン		0.01mg/L以下												
22	塩素酸	年4回	0.6mg/L以下		0.06未満										
23	クロロ酢酸		0.02mg/L以下		0.002未満										
24	クロロホルム		0.06mg/L以下		0.007										
25	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.007										
26	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下		0.002										
27	臭素酸		0.01mg/L以下		0.001未満										
28	総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.014										
29	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.006										
30	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.005										
31	ブロモホルム		0.09mg/L以下		0.001未満										
32	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下		0.01未満										
35	鉄及びその化合物	年1回	0.3mg/L以下												
36	銅及びその化合物		1mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下												
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	7.7	8.0										
40	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下		30										
41	蒸発残留物		500mg/L以下		77										
42	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下												
43	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下												
44	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下												
46	フェノール類		0.005mg/L以下												
47	有機物（TOC）	毎月	3mg/L以下	0.506	0.511										
48	pH値		5.8～8.6	6.9	6.9										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度		5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満										
	水温(℃)			13.5	17.1										
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.5	0.5										

【 大木戸給水栓（集会所） 】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		0.56										
12	フッ素及びその化合物	年1回	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下												
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下												
15	1，4－ジオキサン		0.05mg/L以下												
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下												
20	ベルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ベルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005mg/L以下		0.000005未満										
21	ベンゼン		0.01mg/L以下												
22	塩素酸	年4回	0.6mg/L以下		0.06未満										
23	クロロ酢酸		0.02mg/L以下		0.002未満										
24	クロロホルム		0.06mg/L以下		0.010										
25	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.004										
26	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下		0.002										
27	臭素酸		0.01mg/L以下		0.001未満										
28	総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.019										
29	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.008										
30	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.007										
31	ブロモホルム		0.09mg/L以下		0.001未満										
32	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下		0.01未満										
35	鉄及びその化合物	年1回	0.3mg/L以下												
36	銅及びその化合物		1mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下												
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	7.7	8.0										
40	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下		31										
41	蒸発残留物		500mg/L以下		79										
42	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下												
43	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下												
44	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下												
46	フェノール類		0.005mg/L以下												
47	有機物（TOC）	毎月	3mg/L以下	0.510	0.523										
48	pH値		5.8～8.6	6.9	6.9										
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度		5度以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満										
	水温(℃)			13.5	19.5										
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.4	0.3										