【 第1水源 】

No.	検査項目	検査頻度	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	年4回	個		0			0							
2	大腸菌		—		不検出			不検出							
3	カドミウム及びその化合物	年1回	mg/L					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物		mg/L					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物		mg/L					0.001未満							
6	鉛及びその化合物		mg/L					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物		mg/L					0.001未満							
8	六価クロム化合物		mg/L					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素		mg/L					0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L					0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L					0.05未満							
12	フッ素及びその化合物		mg/L					0.11							
13	ホウ素及びその化合物		mg/L					0.1未満							
14	四塩化炭素		mg/L					0.0002未満							
15	1，4ージオキサン		mg/L					0.005未満							
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
17	ジクロロメタン		mg/L					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
19	トリクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		mg/L					0.000005未満							
21	ベンゼン		mg/L					0.001未満							
22	塩素酸	消毒副生成物は検査しない	mg/L												
23	クロロ酢酸		mg/L												
24	クロロホルム		mg/L												
25	ジクロロ酢酸		mg/L												
26	ジブロモクロロメタン		mg/L												
27	臭素酸		mg/L												
28	総トリハロメタン		mg/L												
29	トリクロロ酢酸		mg/L												
30	ブロモジクロロメタン		mg/L												
31	ブロモホルム		mg/L												
32	ホルムアルデヒド		mg/L												
33	亜鉛及びその化合物	年1回	mg/L					0.004							
34	アルミニウム及びその化合物		mg/L					0.01未満							
35	鉄及びその化合物		mg/L					3.12							
36	銅及びその化合物		mg/L					0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物		mg/L					11.7							
38	マンガン及びその化合物		mg/L					0.261							
39	塩化物イオン	年4回	mg/L		6.0			5.1							
40	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年1回	mg/L					29							
41	蒸発残留物		mg/L					155							
42	陰イオン界面活性剤		mg/L					0.02未満							
43	ジェオスミン	藻類発生期各1回	mg/L					0.000001未満							
44	2-メチルイソボネオール		mg/L					0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	年1回	mg/L					0.002未満							
46	フェノール類		mg/L					0.0005未満							
47	有機物（TOC）	毎月	mg/L	0.328	0.249	0.259	0.249	0.230	0.194						
48	pH値		ー	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9						
49	味	検査しない	ー												
50	臭気	毎月	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度		度	21.6	55.7	39.4	23.9	37.1	26.8						
52	濁度		度	0.5	5.0	4.4	0.8	2.7	1.9						

独自に行う水質検査結果

検査項目	検査頻度	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
嫌気性芽胞菌	年4回	—		不検出			不検出							
アンモニア性窒素	年4回	mg/L		0.09			0.08							

【　第1-2水源　】

No.	検査項目	検査頻度	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	年4回	個		0			0							
2	大腸菌		—		不検出			不検出							
3	カドミウム及びその化合物	年1回	mg/L					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物		mg/L					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物		mg/L					0.001未満							
6	鉛及びその化合物		mg/L					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物		mg/L					0.002							
8	六価クロム化合物		mg/L					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素		mg/L					0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L					0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L					0.05未満							
12	フッ素及びその化合物		mg/L					0.10							
13	ホウ素及びその化合物		mg/L					0.1未満							
14	四塩化炭素		mg/L					0.0002未満							
15	1，4－ジオキサン		mg/L					0.005未満							
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
17	ジクロロメタン		mg/L					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
19	トリクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		mg/L					0.000005未満							
21	ベンゼン		mg/L					0.001未満							
22	塩素酸	消毒副生成物は検査しない	mg/L												
23	クロロ酢酸		mg/L												
24	クロロホルム		mg/L												
25	ジクロロ酢酸		mg/L												
26	ジブロモクロロメタン		mg/L												
27	臭素酸		mg/L												
28	総トリハロメタン		mg/L												
29	トリクロロ酢酸		mg/L												
30	ブロモジクロロメタン		mg/L												
31	ブロモホルム		mg/L												
32	ホルムアルデヒド		mg/L												
33	亜鉛及びその化合物	年1回	mg/L					0.001未満							
34	アルミニウム及びその化合物		mg/L					0.01未満							
35	鉄及びその化合物		mg/L					6.12							
36	銅及びその化合物		mg/L					0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物		mg/L					9.5							
38	マンガン及びその化合物		mg/L					0.252							
39	塩化物イオン	年4回	mg/L		7.0			7.1							
40	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年1回	mg/L					40							
41	蒸発残留物		mg/L					174							
42	陰イオン界面活性剤		mg/L					0.02未満							
43	ジェオスミン	藻類発生期各1回	mg/L					0.000001未満							
44	2-メチルイソボネオール		mg/L					0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	年1回	mg/L					0.002未満							
46	フェノール類		mg/L					0.0005未満							
47	有機物（TOC）	毎月	mg/L	0.427	0.271	0.283	0.283	0.298	0.266						
48	pH値		ー	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8						
49	味	検査しない	ー												
50	臭気	毎月	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度		度	42.5	63.0	49.2	62.6	68.6	57.0						
52	濁度		度	0.7	2.0	0.8	1.2	2.4	0.7						

独自に行う水質検査結果

検査項目	検査頻度	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
嫌気性芽胞菌	年4回	—		不検出			不検出							
アンモニア性窒素	年4回	mg/L		0.06			0.07							

【　第2水源　】

No.	検査項目	検査頻度	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	年4回	個		0			1							
2	大腸菌		—		不検出			不検出							
3	カドミウム及びその化合物	年1回	mg/L					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物		mg/L					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物		mg/L					0.001未満							
6	鉛及びその化合物		mg/L					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物		mg/L					0.002							
8	六価クロム化合物		mg/L					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素		mg/L					0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L					0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L					0.05未満							
12	フッ素及びその化合物		mg/L					0.12							
13	ホウ素及びその化合物		mg/L					0.1未満							
14	四塩化炭素		mg/L					0.0002未満							
15	1，4－ジオキサン		mg/L					0.005未満							
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
17	ジクロロメタン		mg/L					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
19	トリクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		mg/L					0.000005未満							
21	ベンゼン		mg/L					0.001未満							
22	塩素酸	消毒副生成物は検査しない	mg/L												
23	クロロ酢酸		mg/L												
24	クロロホルム		mg/L												
25	ジクロロ酢酸		mg/L												
26	ジブロモクロロメタン		mg/L												
27	臭素酸		mg/L												
28	総トリハロメタン		mg/L												
29	トリクロロ酢酸		mg/L												
30	ブロモジクロロメタン		mg/L												
31	ブロモホルム		mg/L												
32	ホルムアルデヒド		mg/L												
33	亜鉛及びその化合物	年1回	mg/L					0.001未満							
34	アルミニウム及びその化合物		mg/L					0.01未満							
35	鉄及びその化合物		mg/L					2.30							
36	銅及びその化合物		mg/L					0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物		mg/L					8.8							
38	マンガン及びその化合物		mg/L					0.145							
39	塩化物イオン	年4回	mg/L		3.7			3.7							
40	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年1回	mg/L					28							
41	蒸発残留物		mg/L					147							
42	陰イオン界面活性剤		mg/L					0.02未満							
43	ジェオスミン	藻類発生期各1回	mg/L					0.000001未満							
44	2-メチルイソボネオール		mg/L					0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	年1回	mg/L					0.002未満							
46	フェノール類		mg/L					0.0005未満							
47	有機物（TOC）	毎月	mg/L	0.325	0.233	0.205	0.224	0.217	0.193						
48	pH値		ー	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0						
49	味	検査しない	ー												
50	臭気	毎月	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度		度	15.6	12.7	13.5	13.2	14.6	12.3						
52	濁度		度	7.2	5.2	5.8	5.1	7.6	5.2						

独自に行う水質検査結果

検査項目	検査頻度	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
嫌気性芽胞菌	年4回	—		不検出			不検出							
アンモニア性窒素	年4回	mg/L		0.05未満			0.05未満							

【　第3-1水源　】

No.	検査項目	検査頻度	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	年4回	個		18			24							
2	大腸菌	毎月	—	不検出	陽性	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	mg/L					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物		mg/L					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物		mg/L					0.001未満							
6	鉛及びその化合物		mg/L					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物		mg/L					0.001未満							
8	六価クロム化合物		mg/L					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素		mg/L					0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L					0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L					1.15							
12	フッ素及びその化合物		mg/L					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物		mg/L					0.1未満							
14	四塩化炭素		mg/L					0.0002未満							
15	1，4－ジオキサン		mg/L					0.005未満							
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
17	ジクロロメタン		mg/L					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
19	トリクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		mg/L					0.000005未満							
21	ベンゼン		mg/L					0.001未満							
22	塩素酸	消毒副生成物は検査しない	mg/L												
23	クロロ酢酸		mg/L												
24	クロロホルム		mg/L												
25	ジクロロ酢酸		mg/L												
26	ジブロモクロロメタン		mg/L												
27	臭素酸		mg/L												
28	総トリハロメタン		mg/L												
29	トリクロロ酢酸		mg/L												
30	ブロモジクロロメタン		mg/L												
31	ブロモホルム		mg/L												
32	ホルムアルデヒド		mg/L												
33	亜鉛及びその化合物	年1回	mg/L					0.001未満							
34	アルミニウム及びその化合物		mg/L					0.01未満							
35	鉄及びその化合物		mg/L					0.03未満							
36	銅及びその化合物		mg/L					0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物		mg/L					6.1							
38	マンガン及びその化合物		mg/L					0.002							
39	塩化物イオン	年4回	mg/L		4.7			4.7							
40	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年1回	mg/L					41							
41	蒸発残留物		mg/L					91							
42	陰イオン界面活性剤		mg/L					0.02未満							
43	ジェオスミン	藻類発生期各2回	mg/L					0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボネオール		mg/L					0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	年1回	mg/L					0.002未満							
46	フェノール類		mg/L					0.0005未満							
47	有機物（TOC）	毎月	mg/L	0.565	0.680	0.579	0.710	0.712	0.700						
48	pH値		ー	6.6	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6						
49	味	検査しない	ー												
50	臭気	毎月	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度		度	0.8	1.6	1.0	1.4	1.6	1.5						
52	濁度		度	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満						

独自に行う水質検査結果

検査項目	検査頻度	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
嫌気性芽胞菌	毎月	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
クリプトスポリジウム（原虫）	年4回	—		不検出			不検出							
ジアルジア	年4回	—		不検出			不検出							

【　第3-2水源　】

No.	検査項目	検査頻度	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	年4回	個		0			0							
2	大腸菌	毎月	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	mg/L					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物		mg/L					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物		mg/L					0.001未満							
6	鉛及びその化合物		mg/L					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物		mg/L					0.001未満							
8	六価クロム化合物		mg/L					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素		mg/L					0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L					0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L					3.55							
12	フッ素及びその化合物		mg/L					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物		mg/L					0.1未満							
14	四塩化炭素		mg/L					0.0002未満							
15	1，4ージオキサン		mg/L					0.005未満							
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
17	ジクロロメタン		mg/L					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
19	トリクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		mg/L					0.000005未満							
21	ベンゼン		mg/L					0.001未満							
22	塩素酸	消毒副生成物は検査しない	mg/L												
23	クロロ酢酸		mg/L												
24	クロロホルム		mg/L												
25	ジクロロ酢酸		mg/L												
26	ジブロモクロロメタン		mg/L												
27	臭素酸		mg/L												
28	総トリハロメタン		mg/L												
29	トリクロロ酢酸		mg/L												
30	ブロモジクロロメタン		mg/L												
31	ブロモホルム		mg/L												
32	ホルムアルデヒド		mg/L												
33	亜鉛及びその化合物	年1回	mg/L					0.002							
34	アルミニウム及びその化合物		mg/L					0.01未満							
35	鉄及びその化合物		mg/L					0.03未満							
36	銅及びその化合物		mg/L					0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物		mg/L					7.5							
38	マンガン及びその化合物		mg/L					0.001未満							
39	塩化物イオン	年4回	mg/L		5.7			6.3							
40	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年1回	mg/L					47							
41	蒸発残留物		mg/L					122							
42	陰イオン界面活性剤		mg/L					0.02未満							
43	ジェオスミン	藻類発生期各2回	mg/L					0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボネオール		mg/L					0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	年1回	mg/L					0.002未満							
46	フェノール類		mg/L					0.0005未満							
47	有機物（TOC）	毎月	mg/L	0.306	0.297	0.221	0.382	0.423	0.327						
48	pH値		ー	6.5	6.5	6.6	6.4	6.4	6.4						
49	味	検査しない	ー												
50	臭気	毎月	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度		度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度		度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

独自に行う水質検査結果

検査項目	検査頻度	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
嫌気性芽胞菌	毎月	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
クリプトスポリジウム（原虫）	年4回	—		不検出			不検出							
ジアルジア	年4回	—		不検出			不検出							

【　第4水源　】

No.	検査項目	検査頻度	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	年4回	個		0			0							
2	大腸菌		―		不検出			不検出							
3	カドミウム及びその化合物	年1回	mg/L					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物		mg/L					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物		mg/L					0.001未満							
6	鉛及びその化合物		mg/L					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物		mg/L					0.001未満							
8	六価クロム化合物		mg/L					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素		mg/L					0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L					0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L					0.05未満							
12	フッ素及びその化合物		mg/L					0.11							
13	ホウ素及びその化合物		mg/L					0.1未満							
14	四塩化炭素		mg/L					0.0002未満							
15	1，4－ジオキサン		mg/L					0.005未満							
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
17	ジクロロメタン		mg/L					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
19	トリクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		mg/L					0.000005未満							
21	ベンゼン		mg/L					0.001未満							
22	塩素酸	消毒副生成物は検査しない	mg/L												
23	クロロ酢酸		mg/L												
24	クロロホルム		mg/L												
25	ジクロロ酢酸		mg/L												
26	ジブロモクロロメタン		mg/L												
27	臭素酸		mg/L												
28	総トリハロメタン		mg/L												
29	トリクロロ酢酸		mg/L												
30	ブロモジクロロメタン		mg/L												
31	ブロモホルム		mg/L												
32	ホルムアルデヒド		mg/L												
33	亜鉛及びその化合物	年1回	mg/L					0.001未満							
34	アルミニウム及びその化合物		mg/L					0.01未満							
35	鉄及びその化合物		mg/L					0.90							
36	銅及びその化合物		mg/L					0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物		mg/L					10.0							
38	マンガン及びその化合物		mg/L					0.086							
39	塩化物イオン	年4回	mg/L		3.7			3.7							
40	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年1回	mg/L					33							
41	蒸発残留物		mg/L					153							
42	陰イオン界面活性剤		mg/L					0.02未満							
43	ジェオスミン	藻類発生期各1回	mg/L					0.000001未満							
44	2-メチルイソボネオール		mg/L					0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	年1回	mg/L					0.002未満							
46	フェノール類		mg/L					0.0005未満							
47	有機物（TOC）	毎月	mg/L	0.260	0.222	0.210	0.220	0.193	0.193						
48	pH値		―	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2						
49	味	検査しない	―												
50	臭気	毎月	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度		度	7.8	8.9	8.4	8.0	14.5	8.0						
52	濁度		度	0.7	1.6	1.3	0.8	1.9	0.9						

独自に行う水質検査結果

検査項目	検査頻度	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
嫌気性芽胞菌	年4回	―		不検出			不検出							
アンモニア性窒素	年4回	mg/L		0.08			0.08							

【　第5-1水源　】

No.	検査項目	検査頻度	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	年4回	個		0			0							
2	大腸菌	毎月	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	mg/L					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物		mg/L					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物		mg/L					0.001未満							
6	鉛及びその化合物		mg/L					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物		mg/L					0.001未満							
8	六価クロム化合物		mg/L					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素		mg/L					0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L					0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L					1.59							
12	フッ素及びその化合物		mg/L					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物		mg/L					0.1未満							
14	四塩化炭素		mg/L					0.0002未満							
15	1，4－ジオキサン		mg/L					0.005未満							
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
17	ジクロロメタン		mg/L					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
19	トリクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		mg/L					0.000005未満							
21	ベンゼン		mg/L					0.001未満							
22	塩素酸	消毒副生成物は検査しない	mg/L												
23	クロロ酢酸		mg/L												
24	クロロホルム		mg/L												
25	ジクロロ酢酸		mg/L												
26	ジブロモクロロメタン		mg/L												
27	臭素酸		mg/L												
28	総トリハロメタン		mg/L												
29	トリクロロ酢酸		mg/L												
30	ブロモジクロロメタン		mg/L												
31	ブロモホルム		mg/L												
32	ホルムアルデヒド		mg/L												
33	亜鉛及びその化合物	年1回	mg/L					0.002							
34	アルミニウム及びその化合物		mg/L					0.01未満							
35	鉄及びその化合物		mg/L					0.03未満							
36	銅及びその化合物		mg/L					0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物		mg/L					6.6							
38	マンガン及びその化合物		mg/L					0.001未満							
39	塩化物イオン	年4回	mg/L		7.0			5.4							
40	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年1回	mg/L					38							
41	蒸発残留物		mg/L					100							
42	陰イオン界面活性剤		mg/L					0.02未満							
43	ジェオスミン	藻類発生期各2回	mg/L					0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボネオール		mg/L					0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	年1回	mg/L					0.002未満							
46	フェノール類		mg/L					0.0005未満							
47	有機物（TOC）	毎月	mg/L	0.591	0.431	0.449	0.417	0.454	0.462						
48	pH値		ー	6.6	6.3	6.4	6.2	6.2	6.2						
49	味	検査しない	ー												
50	臭気	毎月	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度		度	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度		度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

独自に行う水質検査結果

検査項目	検査頻度	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
嫌気性芽胞菌	毎月	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
クリプトスポリジウム（原虫）	年4回	—		不検出			不検出							
ジアルジア	年4回	—		不検出			不検出							

【　第5-2水源　】

No.	検査項目	検査頻度	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	年4回	個		1			0							
2	大腸菌	毎月	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	mg/L					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物		mg/L					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物		mg/L					0.001未満							
6	鉛及びその化合物		mg/L					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物		mg/L					0.001未満							
8	六価クロム化合物		mg/L					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素		mg/L					0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L					0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L					2.63							
12	フッ素及びその化合物		mg/L					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物		mg/L					0.1未満							
14	四塩化炭素		mg/L					0.0002未満							
15	1，4ージオキサン		mg/L					0.005未満							
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
17	ジクロロメタン		mg/L					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
19	トリクロロエチレン		mg/L					0.001未満							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		mg/L					0.000005未満							
21	ベンゼン		mg/L					0.001未満							
22	塩素酸	消毒副生成物は検査しない	mg/L												
23	クロロ酢酸		mg/L												
24	クロロホルム		mg/L												
25	ジクロロ酢酸		mg/L												
26	ジブロモクロロメタン		mg/L												
27	臭素酸		mg/L												
28	総トリハロメタン		mg/L												
29	トリクロロ酢酸		mg/L												
30	ブロモジクロロメタン		mg/L												
31	ブロモホルム		mg/L												
32	ホルムアルデヒド		mg/L												
33	亜鉛及びその化合物	年1回	mg/L					0.013							
34	アルミニウム及びその化合物		mg/L					0.01未満							
35	鉄及びその化合物		mg/L					0.03未満							
36	銅及びその化合物		mg/L					0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物		mg/L					7.0							
38	マンガン及びその化合物		mg/L					0.001未満							
39	塩化物イオン	年4回	mg/L		7.2			6.5							
40	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年1回	mg/L					45							
41	蒸発残留物		mg/L					119							
42	陰イオン界面活性剤		mg/L					0.02未満							
43	ジェオスミン	藻類発生期各2回	mg/L					0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボネオール		mg/L					0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	年1回	mg/L					0.002未満							
46	フェノール類		mg/L					0.0005未満							
47	有機物（TOC）	毎月	mg/L	0.672	0.449	0.435	0.396	0.458	0.396						
48	pH値		ー	6.7	6.3	6.4	6.3	6.3	6.2						
49	味	検査しない	ー												
50	臭気	毎月	ー	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度		度	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度		度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

独自に行う水質検査結果

検査項目	検査頻度	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
嫌気性芽胞菌	毎月	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
クリプトスポリジウム（原虫）	年4回	—		不検出			不検出							
ジアルジア	年4回	—		不検出			不検出							