【　第1配水池　】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0											
2	大腸菌		検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	年1回	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下												
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下												
15	1，4－ジオキサン		0.05mg/L以下												
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005mg/L以下												
21	ベンゼン		0.01mg/L以下												
22	塩素酸	年4回	0.6mg/L以下												
23	クロロ酢酸		0.02mg/L以下												
24	クロロホルム		0.06mg/L以下												
25	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下												
26	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下												
27	臭素酸		0.01mg/L以下												
28	総トリハロメタン		0.1mg/L以下												
29	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下												
30	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下												
31	ブロモホルム		0.09mg/L以下												
32	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下												
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下												
35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下												
36	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物	年4回	0.05mg/L以下												
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	7.9											
40	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下												
41	蒸発残留物		500mg/L以下												
42	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下												
43	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下												
44	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下												
46	フェノール類		0.005mg/L以下												
47	有機物（TOC）	毎月	3mg/L以下	0.234											
48	pH値		5.8～8.6	6.7											
49	味		異常でないこと	異常なし											
50	臭気		異常でないこと	異常なし											
51	色度		5度以下	0.5未満											
52	濁度		2度以下	0.1未満											
	水温(℃)			13.5											
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.4											

【　第2配水池　】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0											
2	大腸菌		検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	年1回	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下												
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下												
15	1，4－ジオキサン		0.05mg/L以下												
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005mg/L以下												
21	ベンゼン		0.01mg/L以下												
22	塩素酸	年4回	0.6mg/L以下												
23	クロロ酢酸		0.02mg/L以下												
24	クロロホルム		0.06mg/L以下												
25	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下												
26	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下												
27	臭素酸		0.01mg/L以下												
28	総トリハロメタン		0.1mg/L以下												
29	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下												
30	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下												
31	ブロモホルム		0.09mg/L以下												
32	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下												
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下												
35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下												
36	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物	年4回	0.05mg/L以下												
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	5.9											
40	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下												
41	蒸発残留物		500mg/L以下												
42	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下												
43	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下												
44	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下												
46	フェノール類		0.005mg/L以下												
47	有機物（TOC）	毎月	3mg/L以下	0.429											
48	pH値		5.8～8.6	6.5											
49	味		異常でないこと	異常なし											
50	臭気		異常でないこと	異常なし											
51	色度		5度以下	0.5未満											
52	濁度		2度以下	0.1未満											
	水温(℃)			11.0											
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.5											

【　大町給水栓（しらゆり公園）　】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0											
2	大腸菌		検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	年1回	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下												
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下												
15	1，4－ジオキサン		0.05mg/L以下												
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005mg/L以下												
21	ベンゼン		0.01mg/L以下												
22	塩素酸	年4回	0.6mg/L以下												
23	クロロ酢酸		0.02mg/L以下												
24	クロロホルム		0.06mg/L以下												
25	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下												
26	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下												
27	臭素酸		0.01mg/L以下												
28	総トリハロメタン		0.1mg/L以下												
29	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下												
30	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下												
31	ブロモホルム		0.09mg/L以下												
32	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下												
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下												
35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下												
36	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物	年4回	0.05mg/L以下												
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	7.1											
40	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下												
41	蒸発残留物		500mg/L以下												
42	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下												
43	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下												
44	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下												
46	フェノール類		0.005mg/L以下												
47	有機物（TOC）	毎月	3mg/L以下	0.310											
48	pH値		5.8～8.6	6.6											
49	味		異常でないこと	異常なし											
50	臭気		異常でないこと	異常なし											
51	色度		5度以下	0.5未満											
52	濁度		2度以下	0.1未満											
	水温(℃)			15.0											
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.4											

【　上渋佐給水栓（桜井古墳公園）　】

No.	検査項目	検査頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	毎月	100個/mL以下	0											
2	大腸菌		検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	年1回	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	年4回	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	年1回	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物		0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	年4回	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	年1回	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物		1mg/L以下												
14	四塩化炭素		0.002mg/L以下												
15	1，4－ジオキサン		0.05mg/L以下												
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005mg/L以下												
21	ベンゼン		0.01mg/L以下												
22	塩素酸	年4回	0.6mg/L以下												
23	クロロ酢酸		0.02mg/L以下												
24	クロロホルム		0.06mg/L以下												
25	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下												
26	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下												
27	臭素酸		0.01mg/L以下												
28	総トリハロメタン		0.1mg/L以下												
29	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下												
30	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下												
31	ブロモホルム		0.09mg/L以下												
32	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下												
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	年4回	0.2mg/L以下												
35	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下												
36	銅及びその化合物	年1回	1mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物	年4回	0.05mg/L以下												
39	塩化物イオン	毎月	200mg/L以下	7.7											
40	カルシウム・マグネシウム(硬度)	年4回	300mg/L以下												
41	蒸発残留物		500mg/L以下												
42	陰イオン界面活性剤	年1回	0.2mg/L以下												
43	ジェオスミン	藻類発生期 各1回	0.00001mg/L以下												
44	2-メチルイソボネオール		0.00001mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	年1回	0.02mg/L以下												
46	フェノール類		0.005mg/L以下												
47	有機物（TOC）	毎月	3mg/L以下	0.294											
48	pH値		5.8～8.6	6.7											
49	味		異常でないこと	異常なし											
50	臭気		異常でないこと	異常なし											
51	色度		5度以下	0.5未満											
52	濁度		2度以下	0.1未満											
	水温(℃)			14.0											
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.4											