

仕 様 書

本仕様書は、避難所における機材の借上げについて、次のとおり定めるものとする。

1. 件 名

避難所用冷房機器借上げ

2. 納品場所

下記の10箇所とする。また、1箇所につきスタンドファン5台、スポットエアコン2台※を納品するものとする。

- (1) 小高中学校
- (2) 上真野小学校
- (3) 原町第一小学校
- (4) 原町第二小学校
- (5) 原町第三小学校
- (6) 大甕小学校
- (7) 石神第一小学校
- (8) 石神第二小学校
- (9) 原町第二中学校
- (10) 高平小学校

※スポットエアコンは、(2)(5)(10)のみ1台納品とする。

3. 品名

(1) スタンドファン

ア 数量

50台

イ 仕様

- ①風量 149 (m³/min) 以上
- ②寸法 全高1,420mm×脚高1,150mmのもの
- ③重量 6.5kg以内
- ④電圧 100V
- ⑤その他 アース付3Pプラグのもので、単相のコンセントでも使用可能なもの。

ウ 参考品

FAN45CB工場扇風機

(2) スポットエアコン

ア 数量

17台

イ 仕様

- ①冷房能力 約2,150kcal/h 約2.2kw
- ②最大風量 強6.0 弱5.5(m³/min) 強弱2段切替機能付
- ③出力 0.7kw~1.0kw 100V機種
- ④寸法 全長460mm×全幅390mm×全高860mm
- ⑤重量 48kg以内
- ⑥冷風ダクト数量 1本

ウ 参考品

CW1X

※入札品は、記載された参考品若しくは、参考品と同等以上の仕様を満たすものを原則とする。

参考品以外で入札する場合は、「同等品確認書」及びカタログ等により入札品をくらし安全課に提示し、了解を得た後に入札すること。

(確認後は指名業者全社へ通知を行うため、一度了承を得た物品については、それ以降の確認は不要。ただし、全社へ送付する確認書の写しに事業者名を記載の上、入札書と一緒に提出のこと。)

提出期限：入札日4日前(閉庁日を除く)の正午まで

提出先：南相馬市くらし安全課(0244-24-5232)

※南相馬市ホームページの「同等品確認申請について」の内容を確認の上、様式をダウンロードして使用のこと。

4. 借上期間

令和8年6月10日(水)から令和8年9月30日(水)

※納品日時及び場所については、あらかじめくらし安全課と打ち合わせのうえ、調整を行うこと。また、引き上げ作業については10月9日(金)までに完了させること。

5. 用途

暑さ対策として、避難所を開設する体育館等で使用する。

6. 特記事項

本借上げ契約は、リース会社等を相手とする三者契約とする事も可能とする。その場合、その相手方も当市の入札参加資格登録をしていること。また、入札書にその相手方の名称も記載すること。

7. 環境への配慮

南相馬市の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき、環境に配慮した活動を行うものとする。

8. その他

受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、仕様書により難しい事由が生じたとき、あるいは仕様書に記載のない事項については、市と速やかに協議し、その指示に従うこと。