

高松ホーム煙感知器更新業務委託仕様書

1. 目的

園内の消防設備である煙感知器が、経年劣化により交換が必要なことから交換修繕を行い、設備機能の維持管理をするもの。

2. 業務内容

【更新設備】

- ・光電式スポット型感知器（2種）／ホーチキ製／SLV-2RL 22個
- ・光電式スポット型感知器（3種）／ホーチキ製／SLV-3RL 21個

【仕様】

- ・取替労務費 一式
- ・試験調整費 一式
- ・消防申請及び検査立会費 一式
- ・雑材消耗品費 一式
- ・諸経費等 一式

3. 業務の場所 南相馬市原町区上北高平字高松387番地

4. 業務の期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで

5. 支払方法 業務終了後

6. 環境への配慮

南相馬市の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき環境に配慮した活動を行うものとする。

7. その他

- ①修繕の日時等は係員と協議のうえ決定するものとする。
- ②修繕時は係員の指示、立会いによるものとする。
- ③受注者は、本仕様書に疑義の生じた場合はその都度、発注者と協議しその指示に従うこと。