

仕 様 書

1 総 則

本仕様書は、南相馬市消防団に配備する小型動力ポンプの購入について、次のとおり定めるものとする。

2 件 名

南相馬市消防団小型動力ポンプ購入

3 品目及び数量

小型動力ポンプ 2 台

4 納入場所

南相馬市原町区本町二丁目 2 7 番地 復興企画部くらし安全課

※納品については、事前にくらし安全課と日程調整を行い、指定のあった日時・場所に納品すること。

5 納入期限

令和 9 年 3 月 2 6 日

6 仕 様

本ポンプは「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」（昭和 6 1 年自治省令第 2 4 号）に基づき、日本消防検定協会の受託評価品であること。

(1) ポンプ級別

B－3 級

(2) 寸法及び質量

ア 全 長 約 7 0 0 mm

イ 全 巾 約 6 2 0 mm

ウ 全 高 約 7 3 0 mm

エ 質 量 9 0 k g 以下（乾燥状態）

(3) ポンプ

ア 形 式 片吸込 1 段タービンポンプ

イ 吸 水 口 径 呼称 7 5 （ J I S B 9 9 1 2 ）

ウ 吐 水 口 径 呼称 6 5 （ J I S B 9 9 1 2 ）

エ 放 水 弁 ボールバルブ式

(4) エンジン

ア 形 式 2気筒水冷2ストロークガソリン（冷却水還流式）

イ 総 排 気 量 約617mL

ウ 出 力 約30kw

エ 燃 料 容 量 約18L

オ オイルタンク容量 約1.6L

カ 燃 料 消 費 量 約9L/h以上（規格放水時）

キ チョーク方式 オートチョーク式

ク 始 動 方 式 セルスターター式

ケ 保 安 装 置 オーバーヒート防止装置

(5) その他

小型動力ポンプのバッテリー充電について、積載車荷台へ積載固定した状態でバッテリー充電器のコネクターの差し込みができること。

7 参考品

VC42AS（トーハツ株式会社）

※備品は、上記に記載された参考品若しくは、参考品と同等以上の仕様を満たすものを原則とする。参考品以外で入札する場合は、「同等品確認書」及びカタログ等により入札品をくらし安全課に提示し、了解を得た後に入札すること。

（※確認後は指名業者全社へ通知を行うため、一度了承を得た物品についてはそれ以降の確認は不要。ただし、全社へ送付する確認書の写しを入札書と一緒に提出のこと。）

提出期限：入札日4日前（閉庁日を除く）の正午まで

提出先：くらし安全課（24-5232）

※南相馬市ホームページの「同等品確認申請について」の内容を確認の上、様式をダウンロードして使用のこと。

8 製品保証

- (1) 納品日より1年間は品質及び機能を保持し、故意または重大な過失による損傷を除き、製品の保証を行うこと。
- (2) 納品する小型動力ポンプは、2026年製の新規製品とすること。

9 環境への配慮

南相馬市環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき、環境に配慮した活動を行うものとする。

10 その他

- (1) 搬送費、調整・試験費等の納品に係る一切の経費は、受注者の負担とする。
- (2) 納品時、消防団員等を対象に小型動力ポンプの操作説明を実施すること。
なお、操作説明は土・日・祝日または平日の17時以降で対応すること。
- (3) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは仕様書に記載のない事項については、発注者と速やかに協議し、その指示に従うこと。