

牛越浄水場配水ポンプ分解整備業務委託

仕様書

1. 委 託 名 牛越浄水場配水ポンプ分解整備業務委託

2. 場 所 南相馬市原町区牛越字下川原 地内

3. 工 期 契約締結日から令和9年2月12日まで

4. 業務概要

次の設備の故障を未然に防止し、その性能維持及び稼働時間の長期化を図るために分解整備等を実施するもの。

No.1～No.4 陸上配水ポンプ 4 台

5. 分解整備及び点検内容

(1) No.4 陸上配水ポンプ分解整備

ポンプ及びモーター分解整備、部品交換、試運転 等

(2) No.1、No.2、No.3 陸上配水ポンプ保守点検

消耗部品交換、試運転 等

6. 交換部品

別紙、交換部品一覧表のとおり

7. 提出書類

(1) 業務完了届 1 部

(2) 業務完了報告書 2 部

(点検前・点検中・点検後の写真帳を含む)

8. その他

この仕様書に明記されていない事項または質疑が生じた場合に当たっては、担当職員との協議により定めるものとする。又、特に必要の生じた部品・修理作業に関しては別途見積りとする。

受注者は当該業務の一部を他業者に請け負わせる場合は、必ず元請負人（受

注者) が下請負人の業務履行に関する監督および品質の管理等を行うこと。

9. 環境への配慮

南相馬市の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき、環境に配慮した活動を行うものとする。

【交換部品一覧表】

(1) No.4 陸上配水ポンプ分解整備

品名及び仕様	数量	単位
ライナーリング	6	個
中間ブッシュ	2	個
封水ブッシュ	1	個
封水リング	1	個
パッキン押え	2	個
グランドスタッドボルト	4	個
グランドパッキン(10, 50, 4)	2	個
丸ゴムパッキン(3)	3	個
シートパッキン	2	個
主軸	1	本
スリーブ	2	個
スリーブ丸ゴム	2	個
軸ナット	1	個
水切りつば	3	個
継手ボルト	8	組
エア抜きコック	1	台分
呼水コック	1	個
呼水ジョウゴ	1	個
ベアリング(6308LLBCM/2M)	1	個
ベアリング(6311LLBCM/2M)	1	個
締め付用座金	1	個
締め付用ナット	1	個
締め付用板	1	個
グリスカラー	2	個
丸ゴム(スリーブ用)	1	個
アダプター(ブッシュ)	1	個
ベアリング(6309LLBCM/2M)(モータ用)	1	個
ベアリング(6307LLBCM/2M)(モータ用)	1	個
ソフトファン	1	個
シムセットC	2	個

(2) No.1、No.2、No.3 陸上配水ポンプ保守点検

品名及び仕様	数量	単位
グランドパッキン 10mm (No. 1, 2, 3 3 台分)	3	台分
補修塗装 (No. 1, 2, 3 3 台分)	1	式
エア抜きコック	3	台分
呼水コック	3	個