

質問一覧(6月15日までに質問のあったもの)

No.	件名	質問内容	回答
1	高圧電力引き込み制限有無について	<p>旧八沢小学校及び八沢幼稚園にて高圧電力を使用する (高圧電力を引き込もうとする)ことは可能でしょうか。 (関連ページ：実施要領4～12ページ)</p>	<p>現状、旧八沢小学校には、容量150kVA、電圧6,600Vの自家用電気工作物があり、電気は使用できる状態になっております。また旧八沢幼稚園については、これまで契約種別従量灯Cで契約しておりましたが、令和7年3月31日を以て電気契約を解約した以降は通電していない状態になっております。電気保安業者への確認では、旧幼稚園を旧小学校の電気系統に含めること自体は可能であることを確認しておりますが、実際の工事内容や法令上の制限等もありますので、お客様におかれましても詳細のご確認をお願いいたします。</p>