

第5回南相馬市災害対策本部員会議

(令和4年3月16日 震度6強)

■日時 : 令和4年3月17日(木) 15:00

■場所 : 本庁舎3階 第一会議室

次 第

1 開 会

2 事務局報告

3 各部等からの報告事項

4 避難所の対応について

5 本部長指示

6 その他

7 閉会

※次回開催 月 日 時 分

令和3年度南相馬市災害対策本部員会議名簿

No.	所属等	氏名	備考
1	市長	門馬 和夫	本部長
2	副市長	林 秀之	副本部長
3	副市長	常木 孝浩	副本部長
4	教育長	大和田 博行	副本部長
5	小高区役所長	山田 利廣	
6	鹿島区役所長	高野 雅伸	
7	総務部長	新田 正英	
8	復興企画部長兼原町区役所長	星 高光	
9	市民生活部長	佐々木 忠	
10	健康福祉部長兼福祉事務所長	岡田 淳一	
11	健康福祉部理事（新型コロナ対策担当）	鎌田 由光	
12	こども未来部長兼福祉事務所長	末 永 実	
13	経済部長	横田 美明	
14	経済部理事（農林水産担当）	森 明 修由	
15	経済部理事（企業支援担当）	土井 義人	
16	建設部長	木幡 藤夫	
17	総合病院事務部長	小 ・ 佳行	
18	議会事務局長	高野 公政	
19	教育委員会事務局長	牛 来 学	
20	南相馬市消防団長	山見 重信	本部長付
21	南相馬警察署長	松本 圭人	本部長付
22	南相馬消防署長	河村 幸一郎	本部長付
23	東京電力ホールディングス(株)	後藤 司	オブザーバー

○事務局

No.	所属等	氏名	備考
1	危機管理課長（総括班）	鈴木 隆一	
2	危機管理課災害対策担当課長（総括班）	矢吹 喜彦	
3	危機管理課消防災害対策係長（総括班）	藤田 剛	
4	危機管理課防災係長（総括班）	井堀 信一	
5	秘書課長（広報班）	丸山 光清	
6	コミュニティ推進課長（情報収集班）	庄司 一弘	
7	企画課長（連絡調整班）	渡辺 裕	

1 被害状況

- ・断水：鹿島区全域、原町区の一部 ※順次通水中
- ・停電：市内全域復旧
- ・建物：屋根瓦落下、ブロック塀崩壊等報告あり

2 ライフラインの状況（3月17日13:30現在）

- ・鉄道 常磐線 広野～山下間 運転見合わせ（代行輸送なし）
いわき～広野間 16時頃運転再開
山下～仙台間 21時頃運転再開
東北新幹線 那須塩原～盛岡間 運転見合わせ（代行輸送なし）
東北本線 黒磯～松島間 運転見合わせ（代行輸送なし）
- ・バス 東北アクセス 仙台 運休
福島 運休
市内 通常

福島交通 福島 通常
市内 一部迂回運行（鹿島区内）
相馬～原町 一部迂回運行（相馬市内）
- ・高速道路 常磐道・三陸道 常磐富岡 IC～山元 IC 上下線通行止め
東北中央道 霊山飯舘 IC～相馬 IC 上下線通行止め
伊達中央 IC～桑折 JCT 上下線通行止め
東北道 桑折 JCT～白河 IC 上り線通行止め
仙台南部道路 山田 IC～仙台南 IC 下り線通行止め
- ・相馬ガス 障害なし
- ・東北電力 復旧済み

3 地震発生状況等

- | | | |
|-------|--------|------------------------------------|
| 3月16日 | 23時36分 | 福島県沖 最大震度6強（M7.3）
（南相馬市で震度6強観測） |
| | 23時39分 | 津波注意報 発令 |
| 3月17日 | 0時52分 | 福島県沖 最大震度4（M5.6）
（南相馬市で震度4観測） |
| | 3時15分 | 相馬港20cmの津波観測 |
| | 5時00分 | 津波注意報 解除 |

4 市民に対する呼びかけ

3月17日	0時04分	防災LINE投稿依頼
	0時20分	市内沿岸部に避難指示発令
	0時23分	防災メール配信
	0時25分	エリアメール配信
	0時39分	防災LINE配信
	1時00分	防災行政無線放送（避難指示発令）
	2時45分	防災メール配信（断水について）
	4時37分	防災メール配信（下水道施設の稼働停止について）
	4時45分	防災メール配信（鹿島区の水道水について）※企業団
	4時45分	防災メール配信（節水への協力について）
	5時00分	津波注意報解除
	6時00分	市内沿岸部の避難指示解除
	6時00分	防災メール配信
	6時05分	防災行政無線放送
	6時20分	防災メール配信（下水道施設の一部再開について）
	6時31分	防災LINE配信
	6時40分	防災メール配信（飲料水の配布について）
	7時30分	防災メール配信（鹿島区市民総合サービス課での各種手続き等の停止について）
	8時00分	防災メール配信（新型コロナワクチン接種延期）
	9時25分	防災メール配信（断水について）※企業団
	10時30分	防災メール配信（停電に伴う下水道施設再開について）
	11時00分	防災メール配信（新型コロナワクチン接種を延期）※再送
	11時33分	防災メール配信（ブルーシート、土のうの配布について）
	11時53分	防災無線配信（ブルーシート、土のう配布について）

5 避難所開設情報

- ・避難所 鹿島生涯学習センター
原町第二中学校
大甕小学校
小高中学校
ひがし生涯学習センター
道の駅南相馬

6 その他

- ・給水車活動状況
南相馬市給水車 1台
いわき市給水車 2台
郡山市給水車 1台
自衛隊給水車 3台

【総務部】R4. 3. 16 震度5強に伴う被害状況

日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	写真	備 考
17	0:45	公有財産管理課	本庁舎	エレベーター	使用停止中	業者に復旧依頼中			
17	6:00	公有財産管理課	本庁舎	天井・壁	天井の破損及び壁にクラック発生多数				
17	6:00	公有財産管理課	東庁舎	天井・壁	天井の破損及び壁板の変形・ずれ多数（主に2階）				
17	6:00	公有財産管理課	東庁舎	1階エアコン	エアコン不調	ブルーヒーターを設置し対応			
17	6:00	公有財産管理課	西庁舎	天井・壁	天井の破損及び壁にクラック発生多数				
17	6:00	公有財産管理課	北庁舎	エアコン室外機	室外機の取付金具外れ				
17	6:00	公有財産管理課	旧原町老人福祉センター	ガラス・天井	大広間のガラス・天井破損				
17	9:30	公有財産管理課	西庁舎1階（被災者支援課長席上）	天井	エアコン周りの天井の一部崩落			あり	
17	10:00	公有財産管理課	高平幼稚園	忠魂碑の石灯籠	石灯籠の倒伏及びフェンスの破損（歪み）			あり	
17	10:00	公有財産管理課	北庁舎2階	北庁舎2階の天井	天井の破損（土地改良区の西SDGスピーカー周り）			なし	
17	10:00	公有財産管理課	北庁舎2階	給湯室の給湯器	給湯器の水圧が弱い			なし	
17	10:47	公有財産管理課	西庁舎1階（被災者支援課長席上）	北側入口の扉（外側ではなく内側の扉）	歪みのため施錠できず			なし	
17	8:59	公有財産管理課	東庁舎2階	生涯学習課	扉上部のカラス破損、天井にクラック、壁部分のずれ、歪み			なし	
17	12:00	公有財産管理課	西庁舎3階会議室	東側窓	窓ガラスのゴム部分の剥がれ			あり	

【こども未来部】R4. 3. 16 震度6強に伴う被害状況

日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	写真	備 考
17	AM0:30	こども家庭課	原町区3-7-8	原町子育て支援センター	一時保育室エアコン破損 壁のひび割れ	緊急性なしのため後日対応			通常実施
17	AM5:56	こども家庭課	鹿島区鹿島字広町13	みんなの遊び場	エアコン室外機のずれ発生	緊急性なしのため後日対応		あり	
17	AM6:05	こども家庭課	鹿島区南屋形字北原8-1	八沢児童クラブ	建物外周異常なし	建物内は午前中に調査する		なし	
17	AM9:15	こども家庭課	小高区関場1-1	小高区子どもの遊び場（NIKOパーク）	屋内壁と床の継目剥離、コンクリートタイル外構沈下、コンクリート花壇ひび割れ、室内備品散乱	緊急性なしのため後日対応		あり	
17	AM5:00	こども育成課		かしま保育園	停電(午前9時開通)・保育室は教材等散乱	教室片付けは職員対応			家庭での保育をお願いし、どうしても預けなければならない子を預かる。ただし、給食提供ができないため、弁当持参。
17	AM5:30	こども育成課		かみまの保育園	停電(午前9時開通)・保育室は教材等散乱	教室片付けは職員対応			家庭での保育をお願いし、どうしても預けなければならない子を預かる。ただし、給食提供ができないため、弁当持参。保育室片付けに時間を要することから、かしま保育園に集約して保育を行う。
17	AM6:25	こども育成課		原町あずま保育園	保育室教材散乱・0歳児室の棚転倒	片付け職員対応			通常保育実施
17	AM6:15	こども育成課		原町さくら保育園	給食室の食器散乱	食器等片付けは職員対応			通常保育実施
17	AM5:40	こども育成課		おだか認定こども園	園舎西側の水道管漏水	業者手配し、修繕を行う。			園運営に支障ないことから、通常保育
17	AM6:00	こども育成課		鹿島幼稚園	停電(午前9時開通)・教室は教材散乱	教室片付けは職員対応			停電ではあるが、通常保育(8時45分～9時の登園、終業式のため11時降園)、預かり保育実施
17	AM6:00	こども育成課		八沢幼稚園	停電(午前9時開通)・断水	鹿島幼稚園で水道が出るので職員が給水に向かう			停電ではあるが、通常保育(8時45分～9時の登園、終業式のため11時降園)、預かり保育実施
17	AM6:00	こども育成課		高平幼稚園	停電(午前9時開通)・断水・園庭南側の石像(公有財産課所管)が転倒し、園南側フェンス損壊。教室は教材等散乱	業者手配し、修繕を行う。教室片付けは職員対応。あずま保育園に給水に向かう職員対応。			停電ではあるが、通常保育(終業式のため11時30分降園)、預かり保育実施

【こども未来部】R4. 3. 16 震度6強に伴う被害状況

日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	写真	備 考
17	AM6:00	こども育成課		大甕幼稚園	園舎南側の一部、地盤沈下(10cm)・コンクリートひび割れ・教室は教材等散乱	教室片付けは職員対応			通常保育(終業式のため11時降園)、今日は預かり希望者無し。
17	AM8:30	こども育成課		石神第一幼稚園	なし				
17	AM8:30	こども育成課		石神第二幼稚園	なし				
17	AM8:30	こども育成課		太田幼稚園	なし				
17	AM8:30	こども家庭課	原町区下北高平字古館36-5	高平児童館	断水・停電	復旧待ち			高平小と連携しながら通常受入れ
17	AM8:30	こども家庭課	鹿島区山下字中の内273-1	かしま子育て支援センター(上真野幼稚園)	サロン開放の部屋の天井と壁が一部剥がれ落ちた	緊急性なしのため後日対応		あり	一時預かりは通常受入れとするが、サロンは安全確認のため休止
17	AM8:30	こども家庭課	原町区上町2-33	上町児童センター	外壁ひび割れ、遊戯室天井から破片が落ちた	緊急性なしのため後日対応			原三小と連携しながら通常受入れ
17	AM8:30	こども家庭課	鹿島区南屋形字北原8-1	八沢児童クラブ	門扉破損、網戸外れた、柱ひび割れ、断水	緊急性なしのため後日対応			八沢小と連携しながら通常受入れ
17	AM8:30	こども家庭課	原町区益田字塩釜236(太田小学校内)	太田児童クラブ	室内壁ひび割れ	緊急性なしのため後日対応			通常受入れ
17	AM8:30	こども家庭課	原町区東町2-82	東町児童センター	非常誘導灯破損、監視モニターの接続部分破損	緊急性なしのため後日対応		あり	通常受入れ

【経済部】R4. 3. 16 震度6強に伴う被害状況

日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	写真	備 考
17	0:58	観光交流課	原町区本町2丁目52	野馬追通り銘醸館	・陶器、ビン類散乱、損傷 ・二番蔵壁面クラック(1ヶ所) ・二番蔵柱及び壁の一部破損 ・明治蔵、食彩庵の屋根に歪みあり	後日対応		あり	
17	6:00	農林整備課	鹿島区寺内字横峯	新横峯ため池	堤頂の縦割・L=50m	ブルーシート養生		あり	
17	7:00	農政課	小高区岡田	小高カントリーエレベーター	・外溝の被害甚大。 ・外壁の一部歪み。 ・シャッター破損。 ・機械設備一部破損。			あり	
17	7:00	農政課	小高区蛸沢	機械格納庫	・建物接地部分の地面にヒビあり ・シャッター一部開放			あり	
17	7:00	農政課	小高区浦尻	機械格納庫	・シャッター破損。			あり	
17	7:00	農政課	原町区小木迫	機械格納庫	・建物接地部分の地面にヒビあり ・シャッター一部開放			あり	
17	7:00	農政課	小高区飯崎	小高園芸団地	・屋内壁の崩壊 ・シャッターの破損 ・壁、床のひび割れ ・扉が外れる 等、			あり	
17	8:25	観光交流課	鹿島区浮田字楸木沢212-1	セデッテかしま	・陶器、ビン類散乱、損傷 ・レストラン天井部のエアコンはめ込みパネルの落下 ・レストラン天井破損 ・厨房内天井換気ダクトカバー崩落(換気機能喪失) ・コミュニティー広場内	・厨房内天井換気ダクトカバーについては、早急に修繕対応依頼 ・その他損傷箇所修繕は、後日対応		あり	・厨房内天井換気ダクトについては、レストラン営業再開に影響することから、早急に修繕実施
17	9:00	農政課	鹿島区烏崎	南相馬市水産業共同利用施設(荷捌き施設・水産物鮮度保持施設)	・施設周辺のアスファルトの亀裂、沈下、液状化。 ・海水取水ポンプ配管破	・海水取水ポンプ配管の元栓で止水		あり	

【建設部】R4. 3. 16 地震(震度6弱)に伴う被害状況

覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	写真	備 考
6:00	建築住宅課	原町区大町二丁目	大町南災害公営住宅	エレベーター停止	業者連絡済	未定		
6:00	建築住宅課	原町区栄町三丁目	栄町災害公営住宅 (1・2・3号棟)	エレベーター停止	業者連絡済	未定		
7:00	建築住宅課	小高区西町	紅梅団地	瓦落下(複数棟)	業者連絡済	未定		
7:00	建築住宅課	小高区岡田	万ヶ迫団地	瓦落下(複数棟)	業者連絡済	未定		
7:30	建築住宅課	鹿島区鹿島	大河内第一団地	外壁及び内壁破損 瓦落下	未対応	未定		
7:30	建築住宅課	鹿島区鹿島	大河内第二団地	敷地内舗装地割れ	未対応	未定		
7:30	建築住宅課	鹿島区西町1丁目	西町団地	敷地内舗装地割れ	未対応	未定		
7:30	建築住宅課	鹿島区寺内	定住促進住宅	外灯割れ	未対応	未定		
7:30	建築住宅課	鹿島区寺内	大谷地団地	瓦落下(集会所)	未対応	未定		
7:30	建築住宅課	鹿島区寺内	前田団地	3号棟と4号棟の間で 液状化現象	未対応	未定		
7:45	建築住宅課	鹿島区寺内	西川原第二団地	舗装割れ、側溝割れ フェンス一部倒れ 量水器割れ	未対応	未定		
7:45	建築住宅課	鹿島区横手	榎内団地	グシ瓦の悪化	未対応	未定		
7:45	建築住宅課	鹿島区横手	八郎内団地	58号室 外壁剥がれ 59号室 ガラス割れ	業者連絡済	未定		
7:45	建築住宅課	鹿島区鹿島	北畑団地	外壁倒れ 32・35号室玄関ドア外れ	業者連絡済	未定		
7:45	建築住宅課	鹿島区鹿島	下館団地	49号室 外壁剥がれ 55号室 内壁、瓦落下 48号室 瓦、壁剥がれ 53号室 瓦、内壁剥がれ	業者連絡済	未定		
9:45	建築住宅課	小高区西町	移住促進住宅	瓦一部損壊 外壁一部クラック	業者連絡済	未定		

【総合病院】R4. 3. 16 震度6弱に伴う被害状況

日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	写真	備 考
17	1:00	附属小高診療所事務課	小高診療所	連絡通路（旧小高病院外来棟側）	通路が落ちて扉から4cmの段差が発生	緊急性なしのため後日対応		あり	
17	1:00	附属小高診療所事務課	小高診療所	駐車場	アスファルトに複数のクラック	緊急性なしのため後日対応		あり	
17	1:00	附属小高診療所事務課	小高診療所	建物基礎周り	建物周りの地面にクラック	緊急性なしのため後日対応		あり	
17	1:00	附属小高診療所事務課	小高診療所	サーモカメラ	倒れたことによりカメラの位置が変形	緊急性なしのため後日対応		なし	
16	23:45	総合病院事務部事務課	総合病院	脳卒中センター	停電			なし	3:00復旧
16	23:45	総合病院事務部事務課	総合病院	本館	停電			なし	3:03復旧
17	23:45	総合病院事務部事務課	総合病院	脳卒中センター	エレベーター4台 地震・停電により停止	業者対応済	3:30 4:00	なし	
17	23:45	総合病院事務部事務課	総合病院	本館	エレベーター3台 地震・停電により停止	給食用は業者対応済 2台は復旧依頼中	3:30	なし	
17	1:15	総合病院事務部事務課	総合病院	本館7階	スプリンクラー作動に伴い水浸し	制御弁を閉めて止水	1:45		
17	1:15	総合病院事務部事務課	総合病院	本館2～6階	7階の水浸しに伴い、階段に水が流れ込む	毛布等で応急処置			
17	1:15	総合病院事務部事務課	総合病院	脳卒中センター4階	スプリンクラー作動に伴い水浸し	制御弁を閉めて止水	1:45		
17	1:30	総合病院事務部事務課	総合病院	本館	壁の亀裂や天井の破損多数	緊急性なしのため後日対応			
17	1:30	総合病院事務部事務課	総合病院	脳卒中センター	壁の亀裂や天井の破損多数	緊急性なしのため後日対応			
17	3:15	総合病院事務部事務課	総合病院	本館屋上	高架水槽破損	バルブを閉めて止水 業者に依頼済み			この影響で市水が使用できなくなる。復旧には業者対応が必要となる。
17	10:00	総合病院事務部事務課	総合病院	本館6階、7階	高架水槽破損に伴い水漏れ	床について対応中	14:00		6階廊下、EV前など
17	10:00	総合病院事務部事務課	総合病院	本館5階	高架水槽破損に伴い水漏れ	床については対応済み	12:00		処置室、HCUナースステーション、506、507、522、523、廊下

【教育委員会】R4. 3. 16 震度6地震に伴う被害状況

日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	写真	備 考
16	23:45	教育総務課		鹿島中学校	停電・断水・トイレ使用不可（下水道）	9:30復電するも断水中			
16	23:45	教育総務課		鹿島小学校	停電・断水・トイレ使用不可（浄化槽）	9:30復電するも断水中			
16	23:45	教育総務課		八沢小学校	停電・断水・トイレ使用不可（浄化槽）	9:30復電するも断水中			
16	23:45	教育総務課		高平小学校	停電・断水・トイレ使用不可（浄化槽）	復電、トイレ使用可	9:30		
16	23:56	学校教育課		原町第二小学校	天井がぬけた箇所あり。 理科室水漏れ。				
17	0:31	学校教育課		原町第一中学校	①南校舎屋上の貯水槽破損の様。屋上からの配水管から水がどんどん流れてくる。 ②職員室後方のスチールロッカー転倒し、ガラス破損。 ③体育館、北入口・中央入口ともにガラス扉転倒。 ④西校舎、音楽室の吊り下げスクリーン片側破損しぶら下がっている状態。 ⑤理科室 入口扉破損。	①南校舎高架槽へのポンプアップ停止中。南校舎水道使用不可 ③④立入禁止措置中			
17	0:50	学校教育課		上真野小学校	廊下のスピーカーが落下 停電・断水・トイレ使用不可（下水道）	9:30復電するも断水中			
17	0:50	教育総務課		鹿島中学校	校舎内配管から漏水。箇所特定できず。	止水栓で止めて対応 水道・トイレ使用不可			
17	0:51	学校教育課		原町第三中学校	廊下の天井カバーが落下。 図書室の本棚が倒れた。				
17	0:58	教育総務課		原町第二中学校	外の水道で水道管破裂	止水栓で止めて対応 外水飲み場使用不可			
17	1:10	中央図書館		中央図書館 1階2階書架	本等の落下多数	参集職員で復旧中		あり	朝までかかる見込み

【教育委員会】R4. 3. 16 震度6地震に伴う被害状況

日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	写真	備 考
17	1:10	中央図書館		中央図書館 駅側入り口	壁に掛けてある安堵氏から寄贈の大きな絵が傾いて落下の危険あり	暫定的に付近に近づけないよう規制		あり	復旧には業者委託必要
17	1:50	教育総務課		鹿島中学校	体育館ガラス3枚破損 柔剣道場扉外れ、ガラス破損				
17	1:50	文化財課	原町区牛来字出口	博物館	天井スポットライトの脱落9か所	できるだけ早く復旧			
17	1:16	学校教育課		大甕小学校	昇降口・入り口のドアが外れ硝子が割れている。				
17	2:16	学校教育課		小高中学校	地盤沈下箇所あり。				
17	0:25	生涯学習課		原町生涯学習センター	集会室ステージに天井材の落下			有	
17	0:30	生涯学習課		原町生涯学習センター	会議室東側壁面クラック			有	
17	0:35	生涯学習課		原町生涯学習センター	研修室東側壁面クラック			有	
17	1:20	生涯学習課		原町生涯学習センター	集会室音響室通路天井クラック			有	
17	0:50	生涯学習課		労働福祉会館	会議室1 入口扉の外れ	一時的に扉をどかしてある		有	
17	0:52	生涯学習課		労働福祉会館	会議室1 北側天井クラック			有	
17	0:52	生涯学習課		労働福祉会館	会議室1 南側天井クラック			有	
17	0:52	生涯学習課		労働福祉会館	会議室1 北側壁面クラック			有	
17	0:55	生涯学習課		労働福祉会館	湯沸室南側壁面クラック			有	
17	0:55	生涯学習課		労働福祉会館	湯沸室北側壁面クラック			有	
17	1:00	生涯学習課		労働福祉会館	和室入口壁面クラック			有	
17	6:20	教育総務課		原町第一中学校	外壁一部剥離				

【教育委員会】R4. 3. 16 震度6地震に伴う被害状況

日	覚知時間	担当課	場 所	施設名・路線名等	被災状況・規模	対応状況	完了時間	写真	備 考
17	6:20	教育総務課		原町第一中学校	機械警備異常。本校舎機械警備セット不可				
17	7:30	教育総務課		太田小学校	体育館停電。ステージ天井材落下。エキスパンションジョイントカバー				
17	7:30	教育総務課		八沢小学校	校庭に陥没2か所				
17	10:30	学校教育課		石神第二小学校	消火栓設置天井に穴。				
17	10:30	教育総務課		鹿島小学校	校舎側溝コンクリート複数破損				
17	10:30	教育総務課		鹿島小学校	水道管から漏水				
17	10:30	教育総務課		鹿島中学校	水道管から漏水				
17	10:30	教育総務課		鹿島中学校	①天井材多数落下 ②外構コンクリート多数沈下 ③校舎棟エキスパンションジョイントカバー剥離 ④エレベーター棟エキスパンションジョイント損				
17	8:30	中央図書館		マルチメディアホール	人形劇用ボードガイド損傷	業者に修繕依頼	未定		
17	10:00	中央図書館		子ども図書館	壁面にクラック発生	被害状況確認依頼予定			
17	10:30	教育総務課		給食センター	①天井材多数落下 ②調理機材動作確認できず ③断水				
17	6:00	生涯学習課	原町区益田字塩釜26	太田生涯学習センター	中庭に面したガラス破損	通行止め（カラーコーン）、ガムテープによる応急処置		有	
17	6:30	生涯学習課	小高区本町2-89	浮舟文化会館	断水（水道管破損）	3/17、業者（大福工業）で現場確認済		有	量水器のバルブ閉じる
17	6:30	生涯学習課	小高区本町2-89	浮舟文化会館	玄関前インターロッキングブロック沈下（3~5cm）・破損	コーン設置し、注意喚起		有	
17	6:30	生涯学習課	小高区本町2-89	浮舟文化会館	全体的に建物回りの地盤に陥没・ひび割れ				

